

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер


С.В. Голиков

« 17 » 03 2021г.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЗАО «Электросигнал»
ИНН 5405116919

г. Новосибирск

Сроки проведения технического обследования: 01 марта – 10 марта 2021г.

Организация, осуществляющая регулируемые виды деятельности с использованием объектов, в отношении которых проведено техническое обследование: отопительная котельная, тепловые сети.

По результатам технического обследования:

1) Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование:

№	Обследуемый объект теплоснабжения	Место нахождения
1	Котельная отопительная	г. Новосибирск, ул. Большевикская, 109
2	Тепловые сети, система №1	г. Новосибирск, ул. Большевикская
3	Тепловые сети, система №2	г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 31

2) Перечень параметров, технических характеристик, фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, или иных показателей объектов теплоснабжения, выявленных в процессе проведения технического обследования:

А. Описание основных параметров и технических характеристик объектов теплоснабжения:

Источник теплоснабжения		Таблица №1
№ п/п	Наименование показателей	Показатели
1	Установленная и располагаемая тепловая мощность котельной (Гкал/ч)	24,4
2	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, - отопление - вентиляция - ГВС среднечасовая максимальная - ГВС летняя - технологические нужды (Гкал/ч)	23,1085 12,03 10,158 0,9205 0,0 0,0
3	Вид топлива (основное, аварийное, резервное)	газ (дизельное)
4	Схема теплоснабжения от котельной	закрытая
5	Температурный график регулирования отпуска тепла	115-70
6	Расчетное и фактическое давление в подающей тепломагистрали (зимний и летний режим) Расчетное и фактическое давление в обратной тепломагистрали (зимний и летний режим)	9,5 – 4,0 кгс/см ²
7	КПД по результатам РНИ с указанием года их проведения (для каждого котла)	90% (2019г.)

Характеристика котельного оборудования Таблица №2

Тип (марка) котла	ДКВр-20/13-ГМ ст.№1	ДКВр-20/13-Г ст. №2
Год ввода / реконструкция	1976 / 2009	1976 / 2010
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	12,2	12,2
Наработка на 01.01.2021, лет	11	10
Год последней реконструкции или модернизации	2009	2010
Топливо (основное/резервное/аварийное)	газ (дизельное)	газ (дизельное)
Потребление топлива в 2020 г., т. у.т. (по каждому из видов)	0,158(0/0/0)	-
Потребление топлива в 2020г., тыс. нм ³	3016,314	-
Техническое состояние котла	рабочее состояние	рабочее состояние
% износа	10%	10%

Характеристика насосного оборудования

Таблица №3

Наименование Назначение	Продолжительность работы в период регулирующая, час (период работы)	Марка насоса (место установки)	Тип электрообогревателя	Параметры работы в период с характерной температурой наружного воздуха									
				характерная температура наружного воздуха	число насосов, одновременно находящихся в работе	диаметр рабочего колеса / диаметр колеса после обрезки	нормативный расход теплоносителя через ПЛЧ	подача	напор	КПД	нормируемая мощность	число часов работы	нормативные технологические затраты эпл. энергии
Сетевой	5304 (отопительный, периодический)	КМ 90/55 (на обратном тр-де теплосети)	A180M2ЭКУ2	15	2	200	86,3	90	55	0,72	30	5304	159120
Сетевой	5304 (отопительный, постоянный)	Д 630/90 (на обратном тр-де теплосети)	5AM315B4У3	15	1	525	630,2	630	90	0,75	250	5304	1326000
Циркуляционный (резервный)	72 (циркуляционный, при необходимости)	5 НД-60 (ЦТП-1)	АО2-92-2	15	1	525	250	250	40	0,75	90	-	-
Дренажный ЦТП-1	при необходимости	К – 8/18 (ЦТП-1)	4A80A2	15	2	125	8	8	18	0,57	1,5	-	-

1. Технические характеристики соответствуют паспортным данным каждого насоса.

2. Нормативные технологические затраты электроэнергии сетевых насосов, осуществляющих передачу тепловой энергии для сторонних потребителей, определены пропорционально количеству передаваемого теплоносителя.

Характеристика иного оборудования

Таблица №4

Тип ХВО	Тип автоматики регулирующая	Тип деаэратора	Учет (технический) отпуска тепловой энергии, типы приборов учета	Дымосос	Температура ухудшающ их газов, °С	Наличие режимных карт, средний КПД (%) котлов
На-катионирование	на базе «LOGO»	Струйный вихревой СВД-04	ВКТ-5	Д 13,5	236 – 176	есть (88)

Характеристика тепловых сетей (участков трубопроводов)

Таблица №5

Наименование участка Границы участка	Внутренний диаметр трубы, м	Тип тепловой сети	Длина участка Побойный тр-д Обратный тр-д (в однотрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Год ввода в эксплуатацию (переладки)	Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м	Часовые тепловые потери, ккал/ч		
Канальная прокладка трубопроводов									
Система №1	1. котельная - УТ-1	0,080	М	5,000	5,000	мин.вата	1989	1,60	446,28
	2. УТ-1 - УТ-2	0,080	М	47,000	47,000	мин.вата	1989	1,60	4195,07
	3. УТ-2 - УТ-3	0,080	М	35,000	35,000	мин.вата	1989	1,60	3123,99
	4. УТ-3 - УТ-4	0,080	М	12,500	12,500	мин.вата	1989	1,60	1115,71
	5. котельная - граница террит	0,080	М	1,000	1,000	мин.вата	2009	1,60	35,33
	6. котельная - граница террит.	0,080	М	15,000	15,000	мин.вата	2003	1,60	619,24
	13. УТ-15I - УТ-16I	0,200	М	65,000	65,000	мин.вата	2004	1,60	3619,70
	14. УТ-16I - УТ-18I	0,125	М	368,00	368,00	мин.вата	2004	1,60	16310,46
	25. УТ-5I - УТ-9I	0,080	М	15,000	15,000	мин.вата	1989	1,60	1338,85
27. УТ-9I - УТ-10I	0,050	М	23,000	23,000	мин.вата	1989	1,60	1667,11	
Система №2	37. УТ-2 - ТУ-1 (склад)	0,080	Р	7,500	7,500	мин.вата	1989	1,60	669,43
	53. котельная - УТ-1	0,300	М	7,000	7,000	мин.вата	1989	1,60	1274,27

Наименование участка Границы участка	Внутренний диаметр трубы, м	Тип тепловой сети	Длина участка Подающий тр-д Обратный тр-д (в однострубно исчислении), м		Теплоизоляционный материал	Год ввода в эксплуатацию (перекладка)	Средняя глубина заполнения до оси трубопроводов на участке Н, м	Часовые тепловые потери, ккал/ч
54. УТ-1 - УТ-2	0,300	М	60,000	60,000	мин.вата	1989	1,60	10922,28
55. УТ-2 - УТ-3	0,300	М	50,000	50,000	мин.вата	1989	1,60	9101,90
56. УТ-3 - УТ-4	0,300	М	44,000	44,000	мин.вата	1989	1,60	8009,67
57. УТ-4 - УТ-5	0,300	М	25,000	25,000	мин.вата	2003	1,60	1922,51
59. УТ-6 - УТ-7	0,300	М	32,000	32,000	мин.вата	2007	1,60	2314,41
63. УТ-7 - УТ-7.1	0,300	М	32,000	32,000	мин.вата	1998	1,60	2460,81
64. УТ-7.1 - узел-1	0,300	М	26,000	26,000	мин.вата	1998	1,60	1999,41
70. корп. 8 - станция нейтрал.	0,080	Р	80,000	80,000	мин.вата	1998	1,60	3302,63
71. ЦТП-1 - УТ-8.1	0,300	М	76,000	76,000	мин.вата	1989	1,60	13834,89
72. УТ-8.1 - УТ-8	0,300	М	10,000	10,000	мин.вата	1989	1,60	1820,38
73. УТ-8.1 - ТУ-6	0,100	Р	46,000	46,000	мин.вата	1989	1,60	4519,22
75. УТ-8 - УТ-9	0,300	М	36,000	36,000	мин.вата	1989	1,60	6553,37
76. УТ-9 - ТУ-8	0,100	Р	8,000	8,000	мин.вата	1989	1,60	785,95
77. УТ-9 - УТ-10	0,350	М	38,000	38,000	мин.вата	1989	1,60	7572,94
81. УТ-9 – здание бывш. фид.	0,025	Р	10,000	10,000	мин.вата	1989	1,60	581,09
96. УТ-24 – ТУ-11 (11/)	0,015	Р	33,000	33,000	мин.вата	2006	1,60	616,13
104. ЦТП-2 – ТУ-2 (СОС)	0,200	Р	6,000	6,000	мин.вата	1990	1,60	837,08
105. СОС - ТУ-23	0,200	Р	25,000	25,000	мин.вата	1990	1,60	3487,82

Надземная прокладка трубопроводов

Система №1	7. котельная - УТ-11	0,200	М	60,000	60,000	мин.вата	2003	-	4942,54
	8. УТ-11 - УТ-21	0,200	М	18,000	18,000	мин.вата	2003	-	1482,76
	9. УТ-21 - УТ-141	0,200	М	25,000	25,000	мин.вата	2003	-	2059,39
	10. УТ-141 - УТ-31	0,200	М	45,000	45,000	мин.вата	2003	-	3706,90
	11. УТ-31 - УТ-131	0,200	М	15,000	15,000	мин.вата	2003	-	1235,63
	12.1. УТ-131 - УТ-41	0,200	М	3,000	3,000	мин.вата	2003	-	247,13
	12. УТ-131 - УТ-151	0,150	М	32,000	32,000	мин.вата	2003	-	2159,66
	15. УТ-41 - УТ-4.1	0,150	М	17,500	17,500	мин.вата	1989	-	2003,59
	15.1. УТ-4.1 - УТ-51	0,150	М	17,500	17,500	мин.вата	1989	-	2003,59
	16. УТ-51 - УТ-61	0,150	М	30,000	30,000	мин.вата	1989	-	3434,72
	17. УТ-61 - УТ-81	0,150	Р	48,000	48,000	мин.вата	1989	-	5495,56
	18. УТ-81 - УТ-171	0,150	М	17,500	17,500	мин.вата	1989	-	2003,59
	19. УТ-171 - ТУ-9	0,150	Р	1,000	1,000	мин.вата	1989	-	114,49
	22. УТ-71 - корп.2 (2А)	0,050	Р	3,000	3,000	мин.вата	1989	-	214,80
	23. УТ-61 - УТ-71	0,080	М	33,000	33,000	мин.вата	1989	-	2994,99
	24. УТ-71 - ТУ-7	0,080	Р	35,000	35,000	мин.вата	1989	-	3176,50
	35. УТ-21 - ТУ-3	0,050	Р	30,000	30,000	мин.вата	2003	-	1217,36
36. УТ-21/ - ТУ-2 (склад)	0,050	Р	35,000	35,000	мин.вата	1998	-	1420,25	
40. УТ-4.1 - ТУ-5 (4)	0,150	Р	2,000	2,000	мин.вата	1989	-	228,98	
Система №2	58. УТ-5 - УТ-6	0,300	М	63,500	63,500	мин.вата	1989	-	11630,11
	65. узел 1 - УТ-28	0,150	М	18,000	18,000	мин.вата	1998	-	1214,81
	67. УТ-29.1 - УТ-29	0,150	М	80,000	80,000	мин.вата	1998	-	5399,14
	69. УТ-29 - ТУ-4 (5)	0,150	Р	120,000	120,000	мин.вата	1998	-	8098,72
	82. корп.10 - корп.4	0,015	Р	60,000	60,000	мин.вата	1998	-	1502,70
	91. УТ-10 - УТ-26	0,100	М	143,000	143,000	мин.вата	2009	-	7680,84
	80. бывш. фидерная - ТУ-26	0,025	Р	45,000	45,000	мин.вата	1989	-	2468,06
	93. УТ-26 - УТ-25	0,100	М	0,500	0,500	мин.вата	2009	-	26,86
	128. УТ-25 - корпус 4А	0,050	Р	1,000	1,000	мин.вата	1998	-	40,58
	129. УТ-27 - корпус 4А	0,050	Р	5,000	5,000	мин.вата	1998	-	202,89

Наименование участка Границы участка	Внутренний диаметр трубы, м	Тип тепловой сети	Длина участка Подающий тр-д Обратный тр-д (в одностороннем исчислении), м		Теплоизоляционный материал	Год ввода в эксплуатацию (перегляди)	Средняя глубина заложения до оси трубопровода на участке Г,м	Часовые тепловые потери, ккал/ч
94. УТ-26 - ТУ-5/	0,050	Р	48,000	48,000	мин.вата	2006	-	1947,77
95. УТ-7 - ТУ-10 (10/)	0,100	Р	20,000	20,000	мин.вата	1998	-	1097,80
127. УТ-25 - УТ-27	0,100	М	10,000	10,000	мин.вата	1998	-	548,90
97. УТ-23 - УТ-24	0,150	М	28,000	28,000	мин.вата	2006	-	1793,69
98. УТ-24/ - до корпуса 5	0,015	Р	30,000	30,000	мин.вата	2018	-	823,35
99. УТ-21 - УТ-23	0,200	М	82,000	82,000	мин.вата	2006	-	6285,04
100. УТ-21 - ТУ 20 (21)	0,200	Р	27,000	27,000	мин.вата	2006	-	2069,47
101. УТ-20 - УТ-21	0,200	М	15,000	15,000	мин.вата	2006	-	1149,70
102. УТ-20 - ТУ-19	0,050	Р	17,000	17,000	мин.вата	2006	-	689,84
103. УТ-19 - УТ-20	0,200	М	55,000	55,000	мин.вата	2006	-	4215,58
109. УТ-19 - ЦТП-2	0,300	М	20,000	20,000	мин.вата	2009	-	2105,82
110. УТ-18 - УТ-19	0,300	М	28,000	28,000	мин.вата	2009	-	2948,14
111. УТ-18 - ТУ-16	0,050	М	16,000	16,000	мин.вата	2009	-	649,26
112. УТ-17 - УТ-18	0,300	М	55,000	55,000	мин.вата	2009	-	5790,99
113. УТ-17 - корпус 7	0,100	Р	23,000	23,000	мин.вата	2009	-	1235,38
114. УТ-16 - офис-дом	0,050	Р	63,000	63,000	мин.вата	2007	-	2556,45
115. УТ-16 - УТ-17	0,300	М	5,000	5,000	мин.вата	2009	-	526,45
116. УТ-15 - УТ-16	0,300	М	2,000	2,000	мин.вата	2009	-	210,58
117. УТ-15 - ТУ-17 (гараж)	0,050	Р	3,000	3,000	мин.вата	2009	-	121,74
118. УТ-14 - УТ-15	0,300	М	85,000	85,000	мин.вата	2009	-	8949,72
120. УТ-13 - УТ-14	0,300	М	15,000	15,000	мин.вата	2009	-	1579,36
126. УТ-12 - УТ-13	0,300	М	0,500	0,500	мин.вата	2009	-	52,65
125. УТ-11 - УТ-12	0,300	М	0,500	0,500	мин.вата	2009	-	52,65
121. УТ-12 - ТУ-14	0,050	Р	38,000	38,000	мин.вата	2009	-	1541,99
122. УТ-11 - корпус 6	0,080	Р	9,000	9,000	мин.вата	2009	-	451,21
123. УТ-13 - ТУ-13	0,080	Р	28,000	28,000	мин.вата	2009	-	1403,76
124. УТ-10 - УТ-11	0,300	М	98,000	98,000	мин.вата	2009	-	10318,50

Примечание: условные обозначения при заполнении таблицы:

М - участок магистральной тепловой сети

Р - участок распределительной сетей отопления.

Б. Описание фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения:

Таблица №6

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
	<u>Сведения за 2020г</u>		
1	Выработка теплоты источником	Гкал	22675,61
2	Расход теплоты на собственные нужды котельной	Гкал	220,0
3	Тепловые потери в сетях	Гкал	1402,0
4	Полезный отпуск из сетей	Гкал	21053,61
5	Расход газа на источнике теплоты	тыс. м ³	3016,314
6	Тепловая нагрузка системы теплоснабжения	Гкал/час	23,1085

В. Выявленные дефекты и нарушения (с привязкой к конкретному объекту): дефекты отсутствуют

3) Заключение о техническом состоянии объектов системы теплоснабжения:

Техническое состояние объектов системы теплоснабжения - рабочее.

4) Оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения в момент проведения обследования

Наружный осмотр объектов.

Котельная

Таблица №7

<i>Источник теплоснабжения и тепловые сети от него</i>	<i>Состояние котлоагрегатов</i>	<i>Визуально наблюдаемые дефекты котлоагрегатов</i>	<i>Состояние иного оборудования</i>	<i>Состояние здания котельной</i>
	Котел №1 – в рабочем состоянии Котел № 2 – в рабочем состоянии	Наличие коррозии на котельном оборудовании не выявлено	Оборудование в удовлетворительном техническом состоянии	В удовлетворительном техническом состоянии Износ % – нет данных

Тепловые сети

Таблица №8

<i>Источник теплоснабжения и тепловые сети от него</i>	<i>Визуально наблюдаемые дефекты трубопроводов</i>	<i>Состояние иного оборудования</i>	<i>Состояние трубопроводов</i>	<i>Состояние тепловых сетей</i>
Котельная	Наличие коррозии не выявлено Незначительные вмятины на поверхностном изоляционном покрытии	Оборудование в удовлетворительном техническом состоянии	Удовлетворительное техническое состояние	Нет данных по % износа

Таблица №9

<i>N п/п</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Год ввода в эксплуатацию</i>	<i>Оценка технического состояния</i>	<i>Процент износа</i>
1	Котельная отопительная	1977	состояние рабочее	н/д

5) Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения

5.1 Уровень фактического износа объектов системы теплоснабжения:

- источник теплоснабжения (котельная);
 - тепловые сети от источника теплоснабжения;
- Нет данных.

5.2. Актуальное техническое состояние объектов на дату обследования;

По результатам технической инвентаризации выявлено следующее состояние технических объектов:

- котлы находятся в рабочем состоянии,
- тепловые сети соответствуют техническим требованиям.

5.3 Сроки проведения ремонта или реконструкции объектов

В соответствии с графиками планово-предупредительных ремонтов и требованиями нормативных документов.

5.4. Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту.

- наличие коррозии на котельном оборудовании: нет данных;
- наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: нет данных;
- наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства находятся в рабочем состоянии;
- наличие коррозии на участках сетей: имеются;
- наличие ветхого изоляционного материала: имеется.

Заключение о техническом состоянии объектов системы теплоснабжения

В момент проведения технического обследования объекты системы теплоснабжения находятся в работоспособном состоянии

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.

Тепловые сети соответствуют техническим и эксплуатационным требованиям.

б) Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию

При составлении отчета технического обследования системы теплоснабжения ЗАО «Электросигнал» использованы следующие нормативные правовые акты:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115);
- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115⁰С) с изменениями;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 августа 2015 г. № 606/пр «Об утверждении методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей»
- Приказ Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»;
- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии»;
- Паспорта на технологическое оборудование.

Режимная карта работы котлоагрегата ДКВР-20-13Г ст.№1 зав. №546.

Режимная карта работы котлоагрегата ДКВР-20-13Г ст.№2 зав. №536.

Принципиальная тепловая схема котельной.

Схема теплоснабжения №1.

Схема теплоснабжения №1.


7) Рекомендации и предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения

Техническое обслуживание и ремонты котельной, тепловых сетей, оборудования производить ежегодно по утвержденному графику планово-предупредительных работ.

Технический осмотр оборудования котельной и тепловых сетей производить в соответствии с требованиями правил эксплуатации.

Капитальный ремонт производить по результатам осмотров, обследований в соответствии с проектными решениями.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
составлен
инженером-рук. группы отдела главного энергетика (ОГЭ, 712)

 Е.Н. Шарая